

## INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure
EC	Catégorie de rendement
VSD	Variateur de vitesse
SR	Rapport spécifique

[m³/h]	Débit
[Pa]	Pression statique / Pression totale
[RPM]	Vitesse

ηe [%]	Rendement
N	Niveau de rendement N
[kW]	Puissance électrique

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CBDT-10/10-4T-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.2	42.1	0.810	2097	464	1437
CBDT-10/10-4M-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.0	41.9	0.810	2085	465	1429
CBDT-12/12-6T-1-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.9	42.1	0.730	3087	298	966
CBDT-12/12-6M-1-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.7	41.9	0.720	3051	299	955
CBDT-12/12-6T-1.5-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.4	42.2	0.880	3723	295	973
CBDT-12/12-6M-1.5-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.3	42.1	0.870	3676	297	960
CBDT-15/15-6T-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.5	43.9	2.100	5911	503	967
CBDT-18/18-6T-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	39.8	42.1	4.420	9715	650	979
CBDT-10/10-4T-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.2	42.1	0.810	2097	464	1437
CBDT-10/10-4M-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.0	41.9	0.810	2085	465	1429
CBDT-12/12-6T-1-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.9	42.1	0.730	3087	298	966
CBDT-12/12-6M-1-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.7	41.9	0.720	3051	299	955
CBDT-12/12-6T-1.5-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.4	42.2	0.880	3723	295	973
CBDT-12/12-6M-1.5-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.3	42.1	0.870	3676	297	960
CBDT-15/15-6T-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.5	43.9	2.100	5911	503	967
CBDT-18/18-6T-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	39.8	42.1	4.420	9715	650	979